

Łódź, dnia 19.02.2021r.

Do wszystkich Wykonawców

02/DA/21

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na robotę budowlaną pn. "BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM WIELOSTANOWISKOWYM W POZIOMIE PARTERU ORAZ USŁUGAMI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁODZI PRZY ULICY NAWROT W ŁODZI NA DZIAŁCE 198, 199 OBRĘB W-24.

I. Na podstawie art. 284 ust. 1, 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dn. 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.), Zamawiający udziela wyjaśnień na zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania zapytania następującej treści:

1. Czy jest wykonana ekspertyza dotycząca posadowienia budynków przylegających do nowo wznoszonego budynku a w szczególności:

a) jaka jest głębokość posadowienia fundamentów budynków sąsiadujących

b) jaka jest szerokość fundamentów

c) z czego są wykonane

d) jaka jest szerokość fundamentów

e) czy minowanie tych fundamentów nie wymaga odrębnej zgody na wykonanie tych robót

Odp. nr 1. Zamawiający informuje, iż w załączeniu przekazuje ekspertyzę techniczną wpływu nowoprojektowanego budynku na istniejące budynki zlokalizowane na sąsiednich działkach wraz z analizą ich posadowienia stanowiącą załącznik do pozwolenia na budowę. Według niej podbicia fundamentów wymaga tylko budynek dwukondygnacyjny usytuowany na działce 199 w ostrej granicy. Sposób podbicia fundamentów przedstawiono na rysunkach PW-K-44 oraz PW-K-45 będących załącznikami do postępowania.

Z poważaniem

Prezes Zarządu

Radosław Stępień

